

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

## PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU KLIMATYZACJI

NUMER .....

|                        |                        |  |
|------------------------|------------------------|--|
| <b>DATA PRZEGLĄDU</b>  |                        |  |
| <b>DANE URZĄDZENIA</b> | <b>LOKALIZACJA</b>     |  |
|                        | <b>TYP URZĄDZENIA</b>  |  |
|                        | <b>NR SERYJNY</b>      |  |
|                        | <b>RODZAJ CZYNNIKA</b> |  |

### WYKONANE CZYNNOŚCI:

| LP  | OPIS CZYNNOŚCI  | WYKONANO |     |
|-----|---|----------|-----|
|     |   | TAK      | NIE |
| 1.  | czyszczenie filtrów   |          |     |
| 2.  | czyszczenie skraplacza  |          |     |
| 3.  | czyszczenie i dezynfekcja parownika   |          |     |
| 4.  | sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin   |          |     |
| 5.  | sprawdzenie szczelności połączeń układów freonowych   |          |     |
| 6.  | sprawdzanie i uzupełnienie izolacji termicznej obiegu chłodniczego  |          |     |
| 7.  | sprawdzenie wydajności chłodzenia   |          |     |
| 8.  | sprawdzenie instalacji elektrycznej i prądów pracy agregatu sprężarkowego   |          |     |
| 9.  | sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów   |          |     |
| 10. | sprawdzanie sterowania i sygnalizacji urządzeń ew. czyszczenie styków podzespołów automatyki i sterowania, wymiana baterii, |          |     |

**UŻYTE MATERIAŁY:**

1. ....
2. ....

**UWAGI:**

1. ....
2. ....

**OCENA STANU TECHNICZNEGO:**

URZĄDZENIE DZIAŁA / NIE DZIAŁA\* PRAWIDŁOWO

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

.....

.....

\* niepotrzebne skreślić