

**PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU KLIMATYZACJI
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 2023**

A. LISTA URZĄDZEŃ		
LP.	NAZWA / MODEL	LOKALIZACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
1.	VIVAX EXCLUSIVE ACP 09-CH25AELI	Pokój 5A
2.	VIVAX EXCLUSIVE ACP 09-CH25AELI	Pokój 5B
3.	GREE CHANGE LCLH GWH09KF-K3DNA6G	Pokój 1A
4.	GREE CHANGE LCLH GWH09KF-K3DNA6G	Pokój 1B
5.	CHIGO CS-61H3A-P107KE2	Pokój 2
6.	KAISAI SERIA FOCUS KFU-09HRDJ/KFU-09HRDO	Pokój 3
7.	ARTEL HP 18RL	Pokój 4
8.	CHIGO CS-25H3A-V94AY1	Pokój 6
9.	VIVAX EXCLUSIVE ACP 09-CH25AELI	Pokój 7
10.	CHIGO CS-25H3A-V94AY1	Pokój 10
11.	CHIGO CS-25H3A-V94AY1	Pokój 11
12.	VIVAX EXCLUSIVE ACP 09-CH25AELI	Pokój 12
13.	HILUX HRW-18R13RA016	Pokój 16
14.	SHARP AY-AP24GR KOMPLET	Pokój 17
15.	ARTEL RDM7RN	Pokój 18
16.	CHIGO KF 23 GW	Pokój 20
17.	ARTEL HP12RL	Pokój 19A
		Pokój 19B
18.	VIVAX MULTI	Pokój 1
		Pokój 13
		Pokój 14 (SEKRETARIAT)
		Pokój 15

B. WYKONANE CZYNNOŚCI	
1.	czyszczenie filtrów
2.	czyszczenie skraplacza
3.	czyszczenie i dezynfekcja parownika
4.	sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin
5.	sprawdzenie szczelności połączeń układów freonowych
6.	sprawdzanie i uzupełnienie izolacji termicznej obiegu chłodniczego
7.	sprawdzenie wydajności chłodzenia

8.	sprawdzenie instalacji elektrycznej i prądów pracy agregatu sprężarkowego
9.	sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów
10.	sprawdzanie sterowania i sygnalizacji urządzeń ew. czyszczenie styków podzespołów automatyki i sterowania, wymiana baterii

C. UŻYTE ŚRODKI CHEMICZNE DO CZYSZCZENIA I ODGRZYBIANIA

--

D. UWAGI / ZALECENIA

--

E. PODPISY

DATA	PODPIS PRZEPROWADZAJĄCEGO PRZEGLĄD	PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ZAMAWIAJĄCEGO